Kerabit
Tuotteet

PALOTESTAUSVAKUUTUS
BRANDTEST FÖRSÄKRING
DECLARAȚIE PRIVIND TESTUL LA FOC

Kerabit Oy
Rälssitie 6
01510 Vantaa, Finlanda

Kerabit Oy:n Lohjan tehtaan valmistamat bitumiset Kerabit-kateaineet on testattu ENV 1187 mukaisesti VTT Expert Services Oy palolaboratoriossa ja täyttävät B_{ROOF} (t2) paloluokitusvaatimukset.

Bituminös Kerabit betäckningar producerade av Kerabit Oy Lojo fabrik är testade enligt ENV 1187 i VTT Expert Services Oy brand laboratorium och uppfyller krav för B_{ROOF} (t2) brandklassificering.

Membranele bituminoase Kerabit pentru hidroizolarea acoperișului, produse de fabrica Kerabit Oy din Lohja, au fost testate conform ENV 1187 de VTT Expert Services Oy și îndeplinesc cerințele clasei de comportare la foc BROOF (t2).

Lohja, 26.6.2023

Janne Hautala
Liiketoimintajohtaja Kerabit Tuotteet / Affärsdirektör Kerabit Produkter / Director comercial Kerabit Products

Această publicație a fost verificată cu cea mai mare atenție. Nu răspundem însă pentru daune directe sau indirecte rezultate din erori sau din aplicarea greșită a informațiilor. Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Cea mai nouă versiune a documentului este disponibilă la kerabit.fi/tuotteet.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.